

2021年12月常熟市重点排污单位监督性监测结果1

企业名称	所在市(区)	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电源有限公司	常熟市	废气	3#烟道 DA003(DA003)	焚烧炉渣热灼减率	2021-12-24	1.8	1.8	5		%	否	是	
			2#烟道 DA002(DA002)	焚烧炉渣热灼减率	2021-12-24	1.4	1.4	5		%	否	是	
常熟浦发电能源有限公司	常熟市	废气	1#烟囱 DA001(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2021-12-24	4.1	4.1	5		%	否	是	
			2#烟囱 DA002(DA002)	焚烧炉渣热灼减率	2021-12-24	4.0	4.0	5		%	否	是	