

表1 2024年2月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（废水）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	标准上限	标准下限	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	昆山上达精密配件有限公司	生产废水排放口(WS-02)	氨氮	2024-02-28		4.08	45		mg/L	是		
		生产废水排放口(WS-02)	总锌	2024-02-28		0.010	1.5		mg/L	是		
		生产废水排放口(WS-02)	总磷	2024-02-28		0.03	8		mg/L	是		
		生产废水排放口(WS-02)	总氮	2024-02-28		4.89	70		mg/L	是		
		生产废水排放口(WS-02)	化学需氧量	2024-02-28		98	500		mg/L	是		
昆山市	永记造漆工业（昆山）有限公司	涂料制造生产废水排口(DW001)	总磷	2024-02-21		0.02	3		mg/L	是		
		涂料制造生产废水排口(DW001)	化学需氧量	2024-02-21		25	100		mg/L	是		
		涂料制造生产废水排口(DW001)	总氮	2024-02-21		1.87	70		mg/L	是		
		涂料制造生产废水排口(DW001)	氨氮	2024-02-21		0.17	15		mg/L	是		