

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	1#焚烧炉炉渣	焚烧炉渣热灼减率	2026-07-21	1.8	1.8	5	%	是	
	2#焚烧炉炉渣	焚烧炉渣热灼减率	2026-07-21	2.0	2.0	5	%	是	
	3#焚烧炉炉渣	焚烧炉渣热灼减率	2026-07-21	2.4	2.4	5	%	是	
	5#焚烧炉炉渣	焚烧炉渣热灼减率	2026-07-21	1.8	1.8	5	%	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	臭气浓度	2026-07-20	151	151	60000	无量纲	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-07-20	0.0000158	0.0000120	0.1	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	氯化氢	2026-07-20	2.15	1.63	60	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	颗粒物	2026-07-20	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	氮氧化物	2026-07-20	127	94	300	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	二氧化硫	2026-07-20	15	11	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	2026-07-20	0.0237	0.0180	1.0	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	一氧化碳	2026-07-20	5	4	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	汞及其化合物	2026-07-20	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-1DA001排气筒(DA001)	烟气黑度	2026-07-20	<1	<1	/	级	/	不评价
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	烟气黑度	2026-07-20	<1	<1	/	级	/	不评价
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-07-20	0.0000241	0.0000190	0.1	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	氯化氢	2026-07-20	0.64	0.52	60	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002排气筒(DA002)	颗粒物	2026-07-20	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	FQ-32058402201-2 DA002 排气筒(DA002)	氮氧化物	2026-07-20	149	122	300	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002 排气筒(DA002)	二氧化硫	2026-07-20	<3	<3	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002 排气筒(DA002)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	2026-07-20	0.0353	0.0278	1.0	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002 排气筒(DA002)	一氧化碳	2026-07-20	<3	<3	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002 排气筒(DA002)	汞及其化合物	2026-07-20	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-2 DA002 排气筒(DA002)	臭气浓度	2026-07-20	1513	1513	60000	无量纲	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	颗粒物	2026-07-21	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	氯化氢	2026-07-21	9.36	7.15	60	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	一氧化碳	2026-07-21	<3	<3	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	汞及其化合物	2026-07-21	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	硫化氢	2026-07-21	<0.0000554	<0.0000554	9.3	kg/h	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	2026-07-21	0.0542	0.0427	1.0	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	二氧化硫	2026-07-21	10	8	100	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	烟气黑度	2026-07-21	<1	<1	/	级	/	不评价
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	氮氧化物	2026-07-21	118	98	300	mg/m3	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	臭气浓度	2026-07-21	269	269	60000	无量纲	是	
	FQ-32058402201-3DA003排 气筒(3)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-07-21	0.0000512	0.0000403	0.1	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	氯化氢	2026-07-21	4.52	3.42	60	mg/m3	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	5#焚烧炉DA005排气筒	烟气黑度	2026-07-21	<1	<1	/	级	/	不评价
	5#焚烧炉DA005排气筒	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-07-21	0.0000537	0.0000416	0.1	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	汞及其化合物	2026-07-21	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	臭气浓度	2026-07-21	1995	1995	60000	无量纲	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	二氧化硫	2026-07-21	<3	<3	100	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	一氧化碳	2026-07-21	<3	<3	100	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	2026-07-21	0.0635	0.0492	1.0	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	氮氧化物	2026-07-21	194	145	300	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	颗粒物	2026-07-21	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是	
	5#焚烧炉DA005排气筒	硫化氢	2026-07-21	<0.0000803	<0.0000803	9.3	kg/h	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	1号炉飞灰车间(DW002)	总镍	2026-07-21	<0.02	0.5	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	含水率	2026-07-21	20	/	%	/	不评价
	1号炉飞灰车间(DW002)	总铜	2026-07-21	<0.01	40	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总汞	2026-07-21	0.00016	0.05	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总铬	2026-07-21	<0.02	4.5	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总锌	2026-07-21	<0.01	100	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总铅	2026-07-21	0.03	0.25	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总铍	2026-07-21	<0.004	0.02	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总镉	2026-07-21	<0.01	0.15	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	六价铬	2026-07-21	<0.004	1.5	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总硒	2026-07-21	<0.0001	0.1	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总钡	2026-07-21	0.82	25	mg/L	是	
	1号炉飞灰车间(DW002)	总砷	2026-07-21	0.00609	0.3	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总锌	2026-07-21	<0.01	100	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总铬	2026-07-21	<0.02	4.5	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总铍	2026-07-21	<0.004	0.02	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总汞	2026-07-21	0.00017	0.05	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	含水率	2026-07-21	17	/	%	/	不评价

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	2号炉飞灰车间(1)	总铜	2026-07-21	<0.01	40	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总砷	2026-07-21	0.0123	0.3	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总镉	2026-07-21	<0.01	0.15	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总铅	2026-07-21	<0.03	0.25	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总镍	2026-07-21	<0.02	0.5	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总硒	2026-07-21	<0.0001	0.1	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	六价铬	2026-07-21	<0.004	1.5	mg/L	是	
	2号炉飞灰车间(1)	总钡	2026-07-21	0.89	25	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总锌	2026-07-21	<0.01	100	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总硒	2026-07-21	<0.0001	0.1	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总铅	2026-07-21	<0.03	0.25	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	六价铬	2026-07-21	<0.004	1.5	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总镉	2026-07-21	<0.01	0.15	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总钡	2026-07-21	1.29	25	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总镍	2026-07-21	<0.02	0.5	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总铍	2026-07-21	<0.004	0.02	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总铬	2026-07-21	<0.02	4.5	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	总铜	2026-07-21	<0.01	40	mg/L	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州吴江光大环保能源有限公司	3号炉飞灰车间(DW003)	总汞	2026-07-21	0.00004	0.05	mg/L	是	
	3号炉飞灰车间(DW003)	含水率	2026-07-21	17	/	%	/	不评价
	3号炉飞灰车间(DW003)	总砷	2026-07-21	0.0104	0.3	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	含水率	2026-07-21	16	/	%	/	不评价
	5号炉飞灰车间(DW004)	总钡	2026-07-21	0.95	25	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总硒	2026-07-21	<0.0001	0.1	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总铬	2026-07-21	<0.02	4.5	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总铅	2026-07-21	0.03	0.25	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总铍	2026-07-21	<0.004	0.02	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总镉	2026-07-21	<0.01	0.15	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总锌	2026-07-21	<0.01	100	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	六价铬	2026-07-21	<0.004	1.5	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总砷	2026-07-21	0.0114	0.3	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总铜	2026-07-21	<0.01	40	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总汞	2026-07-21	<0.00002	0.05	mg/L	是	
	5号炉飞灰车间(DW004)	总镍	2026-07-21	<0.02	0.5	mg/L	是	