

苏州工业园区2021年2家重点排污单位监测结果公示

企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
苏州东吴热电有限公司	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	废气排气筒总排口(DA001)	氮氧化物	2021-10-27	37	100	mg/m3	否	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	废气排气筒总排口(DA001)	二氧化硫	2021-10-27	26	50	mg/m3	否	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	废气排气筒总排口(DA001)	烟尘	2021-10-27	1.8	20	mg/m3	否	

苏州工业园区2021年2家重点排污单位监测结果公示

企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
苏州东吴热电有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水总排口(DW003)	氟化物	2021-10-27	2.08	10	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水总排口(DW003)	悬浮物	2021-10-27	18	70	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水总排口(DW003)	pH值	2021-10-27	6.78	6-9	无量纲	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	生产废水总排口(DW003)	总磷(以P计)	2021-10-27	0.08	8	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水总排口(DW003)	化学需氧量	2021-10-27	22	100	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水总排口(DW003)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2021-10-27	1.28	15	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总氮(以N计)	2021-10-27	8.18	15	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	可吸附有机卤素化合物(AOX)	2021-10-27	0.382	1.0	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总砷	2021-10-27	<0.0003	0.1	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	pH值	2021-10-27	7.62	6-9	无量纲	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	氰化物(总氰化合物)	2021-10-27	<0.001	0.5	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总镉	2021-10-27	0.00012	0.01	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总铜	2021-10-27	<0.06	0.5	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	硫化物	2021-10-27	<0.005	1.0	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总锌	2021-10-27	0.037	1.0	mg/L	否	

苏州工业园区2021年2家重点排污单位监测结果公示

企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	动植物油	2021-10-27	<0.06	1	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	五日生化需氧量	2021-10-27	4.8	10	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总铅	2021-10-27	<0.07	0.1	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	石油类	2021-10-27	0.25	1	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	2021-10-27	0.240	5	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总磷(以P计)	2021-10-27	0.07	0.5	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	六价铬	2021-10-27	<0.004	0.05	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	烷基汞	2021-10-27	<0.000020	0	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	悬浮物	2021-10-27	9	10	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	阴离子表面活性剂	2021-10-27	<0.05	0.5	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总镍	2021-10-27	0.012	0.05	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2021-10-27	380	1000	个/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	甲醛	2021-10-27	<0.05	1.0	mg/L	否	
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	化学需氧量	2021-10-27	15	50	mg/L	否		

苏州工业园区2021年2家重点排污单位监测结果公示

企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总铬	2021-10-27	<0.03	0.1	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	总汞	2021-10-27	<0.00004	0.001	mg/L	否	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂排放口(DW001)	苯胺类	2021-10-27	<0.03	0.5	mg/L	否	